

Fiche exigences informatives ErP - TKS					
Nom du fabricant ou marque commercial		ATC	ATC	ATC	ATC
Référence du modèle		TKS 300C	TKS 400B	TKS 400C	TKS 500B
Typologie déclarée		UVNR / UVSF	UVNR / UVSF	UVNR / UVSF	UVNR / UVSF
Type de motorisation installée ou prévue		Variateur de vitesse	Variateur de vitesse	Variateur de vitesse	Variateur de vitesse
Type de SRC (Système de récupération de chaleur)		Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Rendement thermique de récupération de chaleur (%)		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Débit nominal (m ³ /s)		0,08	0,17	0,21	0,21
Puissance électrique absorbée nominale (kW)		0,068	0,097	0,120	0,220
SFP _{int} (W/(m ³ /s))		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Vitesse frontale au débit nominal (m/s)		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Pression nominale externe ($\Delta p_{s,ext}$) (Pa)		170	150	150	300
Perte de charge interne des composants de ventilation ($\Delta p_{s,int}$) (Pa)		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rendement statique des ventilateurs utilisés* (%)		19,1	25,8	26,7	29,2
Taux de fuites externes (%)		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Classification énergétique des filtres (kWh/an)		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Description de l'alarme visuelle du filtre		N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Niveau de puissance acoustique du caisson (L _{WA}) (dB(A))		65	70	72	74
Adresse internet contenant les instructions de démontage		www.ouestventil.fr	www.ouestventil.fr	www.ouestventil.fr	www.ouestventil.fr

* Conformément au règlement (UE) N° 327/2011