

FL - FD

- Fond de gaine libre (FL) ou fixe (FD)
- Classement au feu A1 selon l'arrêté du 21 Novembre 2002

Utilisation

- Réalisation de réseaux de ventilation ou de climatisation
- Étanchéité à l'air suivant NF EN 1507 : Hors classe

Accessoires

- Mastic acrylique **EOCRYL M1**

Variantes

- Étanchéité à l'air suivant NF EN 1507 : C

Composition

- Tôle en acier galvanisé
- Version fixe (FD) : Elle est montée d'usine sur le conduit
- Version libre (FL) : Elle est séparée du conduit pour permettre la découpe de celui-ci sur le chantier

Accessoires



EOCRYL M1
Mastic acrylique

